

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-АТ.ПБ07.В.00091
(номер сертификата соответствия)

ТР 0628136
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и место-
нахождение заявителя)

«FunderMax GmbH». Адрес: A-9300 St. Veit/Glan. Klagenfurter Strasse 87-89,
Австрия. Телефон +43-5-9494-4646, факс +43-5-9494-4646.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и место-
нахождение изготовителя
продукции)

«FunderMax GmbH». Адрес: Industriezentrum NÖ-Süd, A-2355 Wiener Neudorf,
Австрия.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Московского областного Общественного Учреждения "РЕГИОНАЛЬНЫЙ
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ОПЫТНОЕ" (МООУ "РСЦ "ОПЫТНОЕ"). 105179,
Московская область, г. Балашиха, 26 ЦНИИ МО РФ, тел. (495) 585-58-18, (498) 600-75-16,
факс (495) 585-58-18. ОГРН: 1035000025334. Аггестат рег. № ССПБ.RU.ПБ07 выдан 26.03.2009г. Департаментом надзорной деятельности МЧС
России.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

Панели из пластика бумажно-слоистого (ламинат) высокого
давления: MAX HPL F Qualität толщиной от 0,8 до 2,0 мм,
Exterior F-Qualität толщиной от 2,0 до 15,0 мм, Exterior
Alucompraet F-Qualität толщиной от 3,0 до 15,0 мм имеют группы
пожарной опасности Г1, В2, Д2, Т3.
Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА
(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N
123-ФЗ)

(наименование технического регламента (технических
регламентов), на соответствие требованиям которого
(которых) проводится сертификация)

код ТН ВЭД России
3921 90 410 0

код ОК 005 (ОКП)

22 5621

код ЕКПС

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Отчеты об испытаниях № 928/РС от 24.11.2010 г., № 929/РС от 24.11.2010 г.
Независимая испытательная лаборатория пожаровзрывобезопасности (НИЛ ПВБ)
ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ССПБ.RU.ИН.153 от 26.03.2009, адрес: 115408, г. Москва, ул. Советская, д. 15, стр. 1;
Экспертное заключение № 1004/ОС-10 от 04.10.2010 г. Орган по сертификации Московского областного Общественного
Учреждения "РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ОПЫТНОЕ", рег. № ССПБ.RU.ПБ07 от 26.03.2009 г., адрес:
105179, Московская область, г. Балашиха, 26 ЦНИИ МО РФ; акт проверки состояния производства № 914/ОС-10 от 14 сентября
2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

НД изготовителя

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции требованиям технического регламента
(технических регламентов))

Место нанесения знака соответствия: на таре (упаковке)
на сопроводительной технической документации. Схема

сертификации: 4с.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 16.12.2010 по 16.12.2013



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

А.А. Дайлов

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Д.И. Ежов